



Městský úřad Telč
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

SPIS. ZN.: MěÚ Telč 7084/2022 OŽP OŽP
Č.J.: Telč 7088/2022 OŽP
VYŘIZUJE: Bc. Jana Pokorná
TEL.: 567 112 495
E-MAIL: jana.pokorna@telc.eu

DATUM: 19.10.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO A SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ -

Dita Christiánová, nar. 12.4.1980, Urbanov 53, 588 62 Urbanov,
Radek Christián, nar. 4.9.1978, Urbanov 53, 588 62 Urbanov,
které zastupuje Gabriela Pospíšková, nar. 6.5.1972, Staré Město 67/20, 669 02 Znojmo 2

(dále jen "žadatel") podal dne 11.10.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu domovní čistírny odpadních vod, kanalizace a vsakovacího zařízení, dne 17.10.2022 podal žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z domovní ČOV podle projektové dokumentace:

„Septik a pískový filtr s napojením do zásaku“

(dále jen "stavba") vše na pozemku parc. č. 3099 v katastrálním území Doupě.

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje podle § 94m stavebního zákona a podle § 47 odst. 1 správního řádu, že bylo na základě žádosti výše uvedeného žadatele, ze dne 11.10.2022 a 17.10.2022, **zahájeno**

I.

společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“ nebo „společné povolení“) - vydání **společného povolení** podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 6 vodního zákona pro stavbu vodního díla – domovní čistírny odpadních vod v sestavě septik + pískový filtr, splaškové kanalizace a vsakovacího zařízení.

Technický popis:

Domovní čistírna odpadních vod je tvořena sestavou septiku - celoplastová uzavřená kruhová nádoba se samonosnými stěnami, dělena na prostor tří komor. Za septikem napojený pískový filtr je polypropylenovou nádrž obdélného půdorysu se zkosenými stěnami vyrobený z polypropylenových desek. Uvnitř nádoby je umístěno rozvodné potupí, které je v šterkovém obsypu. Obojí pro 4-5 EO výrobce EKOPLAST TELČ s.r.o. Přepad z pískového filtru je sveden do šachty pro odběr vzorků vyčištěných splaškových vod, dále pak do akumulární jímky společně s dešťovými vodami o objemu 11 m³

a následně do zasakovacího šterkového drénu délky 8 m. Délka navržené kanalizace PVC DN 150 je 39,05 m.

Druh stavby: nová stavba

Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní vody

Počet EO: 4

Účel stavby: čištění odpadních vod, odvod přečištěných odpadních vod

Místo stavby: pozemek parc. č. 3099 v katastrálním území Doupě.

II.

řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o vodách ve věci povolení vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod (v sestavně biologický septik a zemní pískový filtr výrobce: EKOPLAST TELČ s.r.o.) umístěné na pozemku parc. č. 3099 v katastrálním území Doupě do vod podzemních - vsakovacího zařízení umístěném na téže pozemku (HGR: 6540, č.h.p.: 4-16-01-0200-0-00), v těchto ukazatelích:

Navržené množství vypouštěných odpadních vod dle žádosti:

max. 0,0125 l/s	0,4 m ³ /den	146 m ³ /rok
-----------------	-------------------------	-------------------------

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod (dle žádosti):

„m“					
CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL	N-NH ₄ ⁺	Escherichia coli	Enterokoky
150 mg.l ⁻¹	40 mg.l ⁻¹	30 mg.l ⁻¹	20 mg.l ⁻¹	150 KTJ/100 ml	100 KTJ/100 ml

Počet napojených EO: 4

Způsob vypouštění odpadních vod: zasakování na pozemku investora

Doba, na kterou je žádáno vypouštění odpadních vod do vod podzemních – 10 let

Druh odpadních vod: splaškové městské odpadní vody

Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných vod: dle směrných čísel roční spotřeby vody nebo údajů z vodoměru

Záměr stavby je umístován v území obce Doupě, pro které nebyl vydán územní plán, proto podle § 94m odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, **současně nařizuje** k projednání žádosti o společné územní a stavební řízení na stavbu domovní čistírny odpadních vod **veřejné ústní jednání** na místě stavby na den

29. listopadu 2022 (úterý) v 9:30 hodin

se schůzkou pozvaných (tj. účastníků řízení, dotčených orgánů a veřejnosti) na místě stavby (pozemek parc. č. 3099, k.ú. Doupě).

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 15 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (viz níže).

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona včetně námitek účastníků řízení dle § 94m odst. 1 stavebního zákona a současně § 115 odst. 8 vodního zákona musí být uplatněny ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti pak musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušných podkladů, které jsou předmětem řízení, u odboru životního prostředí Městského úřadu Telč, v úřední dny PO a ST vždy od 08:00 do 17:00 h. V jiné pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě.

Poučení:

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlízí, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Podle ustanovení § 33 správního řádu má účastník právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Dle § 36 odst. 1 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci řízení oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Dle § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisů. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu, nebo jeho části, a to za úplatu.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Toto oznámení bude doručeno veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Telč a Obecního úřadu Doupě po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2022

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci společného územního a stavebního řízení (dodejky)

Gabriela Pospíšková, Staré Město č.p. 67/20, 669 02 Znojmo 2
Obec Doupě, IDDS: b4saq9p, sídlo: Doupě č.p. 19, 588 56 Telč

účastníci vodoprávního řízení (dodejky)

Gabriela Pospíšková, Staré Město č.p. 67/20, 669 02 Znojmo 2
Obec Doupě, IDDS: b4saq9p, sídlo: Doupě č.p. 19, 588 56 Telč
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady:

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč